

業 務 名	中央児童相談所電気自動車専用電源装置設置工事		
位 置	長野市大字南長野妻科283番地7		
設 計 大 要	履行方法	請	負
中央児童相談所電気自動車専用電源装置設置工事	委託期間		日間
	委託開始日		
	委託終了日		
	委託期間		
	施工者		
	契約額		
起 工 理 由 ( 又 は 変 更 理 由 )	一式		
中央児童相談所に3台の電気自動車が配備されるため、中央児童相談所北側駐車場に3台分の電源設備を確保する。			
金 円	円 × 1.1 =	円	
元設計額 (A)		変更設計額 (C)	
元設計額 (B)		変更請負額 (B/A) × C	



工 事 内 訳 書		円				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
既設電灯分電盤改修 (L-1)	ELB 2P20 X 3更新	1	面			
600Vポリエチレン絶縁耐熱性 EM-CE	5.5mm <sup>2</sup> - 2C ビット・天井	36	m			
600Vポリエチレン絶縁耐熱性 EM-IE	5.5mm <sup>2</sup> ビット・天井	12	m			
壁貫通	貫通口径75mm コンクリート厚さ200mm程度	1	カ所			
P・BOX	SS-200X200X200 WP-SUS	2	個			
電線管工事	露出配管 GP 36	6	m			
電線管工事 付属品	露出配管 GP 36	1	式			
金属制何とう電線管	(38) エキスパンション用等	5	m			
金属制何とう電線管 付属品	(38) エキスパンション用等	1	式			
電線管工事	露出配管 GP 28	6	m			
電線管工事 付属品	露出配管 GP 28	1	式			
金属制何とう電線管	(30) エキスパンション用等	9	m			
金属制何とう電線管 付属品	(30) エキスパンション用等	1	式			
配管支持金物		1	式			
ボンドアース取付		1	式			
600Vポリエチレン絶縁耐熱性 EM-CE	5.5mm <sup>2</sup> - 2C 管内配線	48	m			
600Vポリエチレン絶縁耐熱性 EM-IE	5.5mm <sup>2</sup> 管内配線	26	m			
EV車専用充電装置	パナソニック DHN323	3	基		3kw 標準タイプ	
EV車専用充電装置取付工事		3	基		建物壁設置	
雑材		1	式			
計						

長野県中央児童相談所