



既存参考機器表

記号	名称	仕様	台数	電気容量			設置場所	備考
				φ	V	kW		
AC-1	ルームエアコン	型式 壁掛型 冷房能力 4.0kW 暖房能力 5.0kW その他 ワイヤードリモコン	1	1	100	—	1階 児童居室(1)	参考型番: ROA-AP451HS

細線は既設機器類及び配管類を示す。

冷媒管サイズ(参考口径)		ドレン管
液管	ガス管	
Ⓐ 6.35φ	9.5φ	20VP

新規機器表

記号	名称	仕様	台数	電気容量			設置場所	備考
				φ	V	kW		
ACR-1	ルームエアコン	型式 壁掛型 R32 APFS.8 冷房能力 2.2kW (0.3~2.8kW) 暖房能力 2.2kW (0.2~3.9kW) 圧縮機 0.6kW 付属品 屋外機用壁掛架設台(防振ゴム付、溶接量鉛メッキ製) 屋内機: ワイヤードリモコン、インターフェース	1	1	100	—	1階 児童居室(1-2) (屋外機は外壁設置)	RAS-AJ22K(参考)

注1) 送風機容量、送風量及び電気容量は参考値とする。
注2) ルームエアコンの能力及び消費電力は、JISC9612に規定された定格条件による。

記号	名称	配管材料
—R—	冷媒管(液、ガス側)	樹脂材料樹脂管 JCD A0009 屋外露出: 樹脂製化粧カバー
—D—	ドレン管	樹脂製PVC管 JISK6741 VP

太線は新規機器類、配管類及びダクト類を示す。
細線は既設機器類及び配管類を示す。

冷媒管サイズ(参考口径)		ドレン管	配線
液管	ガス管		
Ⓐ 6.35φ	9.5φ	20VP	EM-CE2-3C+EM-CEES1.25-2C (電源線+室内外張り線) 冷媒管共巻