

仕様書

調達物品名	無停電電源装置	
品名／規格／性能等		
名称	無停電電源装置 富士電機（株）GX100シリーズ1.5kVA M-UPS015AD1B-L 相当品以上	
台数	1台	
交流 入力	電源	100V 60Hzに対応していること。
	相数・線数	単相2線
	最大入力電流	15A
	力率	0.97以上
交流 出力	定格出力容量	1.5kVA/1050W
	相数・線数	単相2線
	出力電圧	100Vに対応していること。
	出力周波数	50/60Hz±0.1%
	波形	正弦波
	停電切替時間	無瞬断
	直送バイパス回路	あり、リレー切替：10ms以内
バッテ リ	種類	小形制御弁式鉛蓄電池
	バックアップ時間	6分間（負荷1050W）以上
	公称電圧	36V
	バッテリー交換	ホットスワップ可能
外部 接続	入力	2Pアース付きプラグ（コード2m）
	出力	2Pアース付きコンセント×4
環境 条件	周囲温度	0～+40℃
	相対湿度	20～95%（結露なきこと）
	騒音	40dB(A)以下
冷却方式	強制空冷	
外形寸法	幅130mm以下×奥行550mm以下×高さ220mm以下	
質量	22kg以下	
設置場所	長野県企業局松塩水道用水管理事務所 2階 水質検査室	
その他	納入する機器は新品とすること。 見積額は、搬入・据付に係わるすべての経費を含む金額とすること。	