

消防用設備等一覧表

長野養護学校

点検項目	機器名	数量	点検回数	
			機器点検	総合点検
消火器	外観点検	71本	2	1
スプリンクラー設備	加圧送水装置	1基	2	1
	起動装置	1基	2	1
	ヘッド	308個	2	1
	補助散水栓	3基	2	1
	操作盤	1面	2	1
	流水検知装置	2基	2	1
	圧カスイッチ	1個	2	1
	一斉開放弁	2個	2	1
	表示盤	1個	2	1
	呼水装置	1基	2	1
	送水口	1基	2	1
	電源装置	1基	2	1
	配線点検	1式		1
	連動試験	1式		1
動力消防ポンプ設備	ポンプ	1組	2	1
	内燃機関	1基	2	1
	付属品	1式	2	1
	防火水槽	1式	2	1
	放水試験	1式		1
	ポンプ作動状況	1式		1
	自動火災報知設備（校舎）	受信機P-1級（20回線）	1面	2
	差動式スポット型感知器	139個	2	1
	補償式スポット型感知器	2個	2	1
	定温式スポット型感知器	22個	2	1
	煙感知器	33個	2	1
	発信機	16個	2	1
	音響装置	16個	2	1
	常用電源（予備電源込）	1台	2	1
	配線点検	1式		1
自動火災報知設備（寄宿舍）	受信機P-2級（20回線）	1面	2	1
	差動式スポット型感知器	69個	2	1
	補償式スポット型感知器	1個	2	1
	定温式スポット型感知器	162個	2	1
	差動式分布型感知器	7個	2	1
	煙感知器	20個	2	1
	発信機	8個	2	1
	音響装置	12個	2	1
	常用電源（予備電源込）	1台	2	1
	配線点検	1式		1
非常通報装置（寄宿舍）	本体	1基	2	1
	消防署通報試験	1式	2	1
	配線点検	1式		1
避難器具	梯子	1台	2	1
	すべり台	1台	2	1
誘導灯	小型・高輝度（20B）	43台	2	1
	中型	27台	2	1
	大型	17台	2	1
	配線点検	1式		1
防排煙設備（校舎）	連動操作盤	1面	2	1
	煙感知器	12個	2	1
	防火扉	6面	2	1
	配線点検	1式		1
防排煙設備（寄宿舍）	連動操作盤	1面	2	1
	煙感知器	8個	2	1
	防火扉	4面	2	1
	可動垂れ壁	4個	2	1
	配線点検	1式		1