

第 15 回 黒沢川流域協議会議事録（概要版）

◆ 議事の内容

- ◇ 議事 1. 黒沢川河川整備計画について
- ◇ 議事 2. 三郷地域水源転換施設整備の方針について

◆ 出された意見・質疑等

◇ 議事 1 について

- ・ 特になし。

◇ 議事 2 について

- ・ 事業が完成する 27 年までの、大水による水道水の濁り対策についてどの様に考えているのか。
→（市上水道課）浄水場に設置してある濁度センサーを感度の良いものに付け替えて濁り水を流入しないようにしている。但し、水道水を停止することはできないため、既存の配水池や既設の井戸を十分に活用しつつ、災害時が予想される場合は、人為的に監視をして送水をしてまいりたい。
- ・ 浄水場が老朽化しているが大丈夫なのか。
→（市上水道課）浄水場の浄水機能等に問題は無く大丈夫である。
- ・ 水源転換整備事業が完成した時には、新たに 5,200m³ の地下水が取得される揚水量となるのか。
→（市上水道課）その通りである。但し、1 日のピーク時に取水される量であり、常に揚水している量ではありません。

◇ その他

- ・ 会員から発言のあった以下の意見について、今後流域協議会で議論するか否か検討することとした。
 - 「三郷地域流域における水利用について」
 - 「黒沢砂防堰堤の維持管理について」

◆ 次回開催予定

今回の協議会は、座長並び座長代理と相談の上開催する予定です。

◆ 開催の状況

