

過去5年間における流量・水温月別平均値(平成24年4月～平成29年3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
流入水	流量 (m ³ /日)	21,307	21,687	22,123	22,640	23,228	22,586	21,974	21,624	21,861	21,445	21,685	21,501	21,972
	水温 (°C)	15.1	17.8	19.9	21.7	23.2	23.0	21.4	18.7	16.3	13.6	12.9	13.5	18.1
放流水	流量 (m ³ /日)	20,521	20,667	21,056	21,600	22,389	21,954	21,707	21,547	21,767	21,267	21,453	21,208	21,428
	水温 (°C)	16.3	18.8	21.3	23.0	24.5	24.1	22.4	19.7	16.9	14.5	13.8	14.6	19.2

測定場所

流入水	流量	終末処理場内 (主ポンプ揚水量+穂高幹線流量)
	水温	終末処理場内 ポンプ棟
放流水	流量	終末処理場内 放流渠
	水温	