

質 問 内 容	回 答
入札書に記載する日付を教えてください。	開札日を記載してください。
内訳書で使用する単価は税抜・税込どちらでしょうか。	税抜、税込のどちらでも可とします。ただし、入札書との整合性を欠くことのないようにしてください。
入札時に力率割引を含めますか。	力率割引を含めてください。
<p>内訳書の以下端数処理について指定があれば教えてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本料金 ・電力量料金 ・月ごとの合計金額 ・税込金額から税抜金額を算出した金額(税込単価の場合) 	月ごとの合計金額については、入札説明書4(2)ウに記載のとおり。その他については、指定しません。
<p>契約期間中に建替えや増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。</p>	工事の予定はありません。
<p>供給開始時に契約電力の増加がある場合、以下の内容を教えてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更理由、設定根拠について。 ・契約電力変更に関する一般送配電事業者への事前検討と、事前検討回答書の有無。 	<p>契約電力の増加があります。(600kW から630kW)</p> <p>変更理由は、下水処理水量の増です。設定根拠は公表していません。</p> <p>事前検討及び事前検討回答書はありません。</p>
融雪用電力の契約はございますか。	ありません。
一般送配電事業者が値上げをした場合、契約単価見直しについて協議に応じて頂けますか。	協議に応じます。
入札対象施設の現供給者を教えてください。	中部電力(株)
<p>接続供給切り替えに関して該当地域の一般送配電事業者(ネットワークサービスセンター)と事前検討をされ、開札以降に切替手続きをしても間に合うことの確約をいただいておりますか。</p>	協議書は提出済みですが、回答書は未受領です。
<p>請求書に関して、弊社はWEBからのダウンロードにてご対応いただいております。また、検針結果は請求書の内訳をもって検針票に変えさせていただいております。その旨ご了承頂けますか。なお毎月の受電月報(30分データ)の提供は、WEBからのダウンロードのみとなります。</p>	<p>請求書のWEBからのダウンロードについては了承しますが、請求の宛先(長野県安曇野建設事務所長)、請求者の住所、氏名、印(法人の場合は社印及び代表者印)、請求内容、請求金額、請求年月日が正しく表示されていることが必要です。</p> <p>検針結果については、了承します。</p>
<p>契約書第8条2項を以下に変更または追加を含めた協議に応じて頂くことは可能でしょうか。『計量は毎月1日午前0:00に行う。』</p>	契約書の内容は、落札決定後に協議に応じます。