

千曲川流域下水道上流処理区終末処理場 水処理状況

		令和2年			令和3年									排水基準
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
処理水量(m3)		1,662,660	1,643,473	1,703,055	1,662,754	1,507,486	1,709,479	1,647,128	1,709,364	1,672,319	1,757,526	1,790,262	1,677,504	
流入水質	水温(°C)	23.6	21.0	19.7	17.7	17.2	17.6	19.1	20.2	21.7	22.7	25.5	25.0	
	pH	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.4	7.4	7.3	7.5	
	BOD(mg/L)	210	230	230	240	270	260	270	240	250	240	240	250	
	SS(mg/L)	170	190	180	190	200	220	220	220	200	190	170	190	
放流水質	水温(°C)	23.7	22.2	20.5	18.2	18.1	19.2	20.6	22.2	23.8	25.1	26.1	25.5	—
	pH	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	5.8~8.6
	BOD(mg/L)	2.0	2.1	2.0	2.4	2.4	2.3	2.1	2.4	2.1	2.0	2.2	2.1	30(20)
	SS(mg/L)	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	50(30)
	大腸菌群数(個/cm3)	3	1	2	<1	<1	2	1	<1	1	<1	3	2	(3,000)