

質 問 ・ 回 答 書

提出日：令和5年5月18日

発注機関名	長野県福祉大学校	公 告 日	令和5年5月12日
工 事 名 工事カ所名	長野県福祉大学校いぶき寮厨房エアコン設置工事 諏訪市清水		
質 問 内 容	1. 機器が80型とありますが、厨房用天吊り型（SUS製）で良いか。 2. ドレン配管は室内機設置下にあるシンクへの放流で良いか。外部まで配管するには別売オプションドレンアップメカが必要です。		

回 答	1. PCZ-ERMP80SHZ同等としてください。 2. 内訳書にはドレンアップメカを含みます。ドレン配管についても外部までの配管としてください。		
-----	---	--	--