

公募型プロポーザル方式 対象案件に関する質問・回答

工事名	平成29年度 箕輪ダム地点発電所建設工事
掲示日	平成30年1月23日
回答者	長野県企業局 南信発電管理事務所

No.	質問	回答
1	配置予定技術者ですが、参加表明書の提出期限(1/29)までに特定できません。実施体制として、可能性のある予定技術者を複数記載して提出することでよろしいでしょうか？ なお、技術提案書の提出時には予定技術者を特定致します。	参加表明書に記載した配置予定技術者を、技術提案書提出時に変更することはできません。ただし、技術提案書提出時に記載した配置予定技術者は、契約時に変更することは、配置予定技術者の死亡、傷病、または退職等、真にやむを得ない場合等を除きできません。
2	3月末まで他工事へ配置済みの技術者を選定候補として検討するにあたり、予定される契約上の工期開始は、早くても平成30年4月1日以降と考えてよろしいでしょうか？	平成30年3月中の工期開始を予定しています。
3	上水道用水の断水時供給仮設工の方法を検討するにあたり、取水設備からの取水を停止する断水時間としてどの程度の時間猶予がありますか？	水道用水は箕輪ダムから浄水場までの標高差をサイフォン管で送水しています。取水設備からの取水を停止すると直ちに浄水場への送水が断水するため、取水停止はできません。取水停止を伴わない工法を提案してください。
4	発電用水を取水するにあたり、分岐可能な範囲をお教え願います。	分岐可能な範囲は図面「放流設備 バルブ室 一般図」及び「放流設備 放流管 一般図」に図示されている範囲とします。
5		
6		