

「南木曾町における水資源に係る具体的な調査の計画」に対する関係委員からの意見

No.	ページ	委員名	意見等要旨
1	5, 6, 7	鈴木委員 小澤委員	調査項目について ・トンネルの掘削工事による濁水等の影響を把握するため、地表水の調査項目に浮遊粒子状物質を追加することを検討すること。
2	6	梅崎委員 鈴木委員 富樫委員	調査頻度について ・工事着手前から頻度を上げて調査することが重要であるため、水道水源やボーリング孔を利用した観測井など重要な調査地点においては、地下水や表流水の水位について連続測定を行うことを検討すること。
3	その他	梅崎委員 鈴木委員 富樫委員	参考資料について ・分かりやすい調査計画とするため、路線縦断計画、地質縦断図、トンネルと河川等の位置関係を示す断面図、ボーリング調査結果等のデータを添付すること。
4	その他	梅崎委員	工事に伴うトンネル湧水について ・トンネルの掘削工事に伴い湧水が発生した場合の参考とするため、あらかじめ主要な地下水や表流水について主要溶存成分の分析を行うことを検討すること。 ・トンネルの掘削工事に伴う各非常口からの排水量は、地下水・水資源への影響を考える上で重要なので、他の調査結果と併せて公表することを検討すること。