

飛騨信濃直流幹線新設工事事業 追加調査・報告事項



平成28年11月24日

東京電力パワーグリッド株式会社
東西連系線長野建設事務所



1. 平成28年度猛禽類調査結果
2. No.194(朝日村)の位置変更について
3. No.143(一里塚遺跡)試掘調査について

1. 平成28年度猛禽類調査結果



【概要】

平成27年度調査結果を踏まえ、これまで事業実施区域周辺で確認されたつがい(クマタカ6, オオタカ3, ハチクマ1)について継続調査を行い、営巣地の特定、行動圏の解析を行いました。

【結果】

- ・新たなつがいは確認されませんでした(資料2-1, 2-2, 非公開資料)
- ・行動圏の解析結果を踏まえ、対策範囲の見直しを実施しました。

対象		H27年度結果	H28年度結果
クマタカ	営巣中心域	8基 5径間	9基 7径間
	高利用域	11基 11径間	11基 10径間
オオタカ	営巣中心域	3基 1径間	2基 3径間
	高利用域	5基 3径間	12基 8径間

※クマタカとオオタカの対策範囲は一部重複しております。


2. No.194(朝日村)の位置変更について



2. No.194(朝日村)の位置変更について



【騒音・振動予測計算の修正】



最寄り住居P1における予測計算結果

- 騒音 : 55.6dB
⇒ 56.2dB (+0.6dB)
- 振動 : 50.9dB
⇒ 52.0dB (+1.1dB)


2. No.194 (朝日村) の位置変更について



【モニタージュ写真の修正】

PM-16 鉢盛中学校

変更前



変更後




2. No.194 (朝日村) の位置変更について



PM-17 古見地区

変更前



変更後



3. No.143 (一里塚遺跡) 試掘調査について



実施日：平成28年10月25日～26日

実施者：松本市教育委員会



報告書を踏まえて保全対策を検討します。