

## 現地調査（6 / 16）における委員指摘事項

No.	委員名	意見要旨
1	鈴木委員	<ul style="list-style-type: none"><li>トンネル内に換気塔を作る予定はあるか。</li><li>トンネル出口に住民が住んでいるため、特に配慮が必要になるのではないか。</li></ul>
2	鈴木委員	<ul style="list-style-type: none"><li>降雨時の調査については、降雨量にも差があるため複数回行うべきではないか。</li></ul>
3	鈴木委員	<ul style="list-style-type: none"><li>水月公園付近の下諏訪町の浄水場は、表流水、地下水のどちらを利用したものか。地下水であれば影響が想定されるため確認したい。</li></ul>
4	鈴木委員	<ul style="list-style-type: none"><li>対象事業実施区域終点側に地下水の調査地点が設定されていないが、トンネル、嵩上げ式を問わず地下を掘削することによる地下水への影響が想定されるため、追加すべきではないか。</li></ul>
5	鈴木委員	<ul style="list-style-type: none"><li>地下水の調査範囲が狭いのではないか。</li><li>地下水を把握して下流側でも行うべきでないか。</li></ul>
6	鈴木委員	<ul style="list-style-type: none"><li>動物は250m程度を調査範囲としているが、底生動物についてはその範囲を超えた河川の下流まで影響が想定されるため、調査範囲として不十分ではないか。</li></ul>