調査年度	2000	所有者		施工業者			1/1
都道府県コード	20	市町村コード	206	経度	0 度 0 分 0 秒	緯度	0 度 0 分 0 秒

井戸の所在地	岡村	さく井開始	1985 年 12 月 25 日		
		さく井完了	1986 年 4 月 10 日		
地盤標高	781.0 m	(m単位)	自然水位	1986 年 4 月 0 日	6.20 m
地下水使用目的	1	1:生活用, 2:都市用, 3:工業用, 4:農業用, 5:その他, 6:未利用		年 月 日	m
			揚水水位	1986 年 4 月 0 日	29.32 m
掘削深度	110.00 m	(m単位)		年 月 日	m
スクリーン	4 層	(合計の層数)	揚水量	1986 年 4 月 0 日	3599.00 m^3/d
	38.50 m	(m単位)		年 月 日	m^3/d
掘削口径	mm	(mm単位)	自噴量	年 月 日	m^3/d
仕上げ口径	350 A	(例:300)		年 月 日	m^3/d

日付はすべて西暦

深度 (m)	化石 動	化石 植	地質名称	深度 (m)	化石 動	化石 植	地質名称
0.00 ～ 1.00			表土	～			
1.00 ～ 14.00			粘土玉石混り砂礫	～			
14.00 ～ 19.50			玉石混り砂礫	～			
19.50 ～ 23.00			砂礫混り粘土	～			
23.00 ～ 38.00			玉石混り火山砂礫	～			
38.00 ～ 58.00			凝灰角礫岩	～			
58.00 ～ 79.00			粘土質凝灰角礫岩	～			
79.00 ～ 87.50			砂質凝灰角礫岩	～			
87.50 ～ 98.50			砂礫混り粘土	～			
98.50 ～ 106.00			礫混じり粘土混り粗砂	～			
106.00 ～ 110.00			砂礫混り粘土	～			
～				～			
～				化石 あり:1			
～							
～							

スクリーンの位置 (m)			
	27.50 ～ 38.50 ＝ 11.00	99.00 ～ 104.50 ＝ 5.50	～ ＝
	44.00 ～ 60.50 ＝ 16.50	～ ＝	～ ＝
	82.50 ～ 88.00 ＝ 5.50	～ ＝	～ ＝

水質						
	水温	17 ℃	塩素	7.6 mg/l	カルシウム	mg/l
	pH	6.7	蒸発残留物	100 mg/l	マグネシウム	mg/l
検出限界以下: 0 (例: ～未満, ～以下) 多量の場合: 99999 (例:極めて, やや多量等)	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	2.48 mg/l	総硬度	41.6 mg/l	硫酸	mg/l
			鉄	0.17 mg/l	Mアルカリ度	mg/l
	アンモニア性窒素	mg/l	飲料の適否	1 飲料適:1 不適:0	過マンガン酸カリ消費量	0.5 mg/l