

しゅん工検査チェックシート(手直し依頼書)

新設・改造・修繕・撤去

受付番号 R K _____

給水装置使用者名		様 施工業者名	様	
検査項目	内 容		チェック	
添付書類	位置図	道路、主要な建物等を記入し工事箇所が明確に記入してありますか？		
	平面図・立体図	方位、建物の位置・構造がわかりやすく、また、付近の道路状況、隣接家屋の境界が記入されていますか？		
		各部の材料名、口径及び延長が記入されていますか？		
	給水工事台帳 (変更図)	当初申請図と赤黒対比されていますか？		
	給水工事台帳 (完成図)	修正は全て完了していますか？	組合	
		本管分岐部の三点寸法(オフセット)を明記しましたか？		
自主検査報告書	記入漏れはありませんか？(竣工日、配水管設置年度)			
給水装置工事確認票	工事現場の給水装置工事確認票が掲示されている写真がありますか？			
水圧試験	分岐動水圧 (新設の場合)	分岐動水圧を5分間程度測定していますか？		
	分水栓～メーター	チャート紙で2分間以上1.75Mpaで保持されているのが確認できますか？		
	メーター～栓類	チャート紙で2分間以上1.75Mpaで保持されているのが確認できますか？		
配水管分岐 (立会 有 無)	穿孔場面・メタルスリーブ挿入場面・ポリフィルム取り付け写真がありますか？			
給水管	配管材料	サドル～止水栓間の資材検収・逆止弁～宅内配管資材検収写真はありますか？(材料が基準適合品であることの確認)		
	布設状況	管の布設位置、口径、延長、給水用具の位置が竣工図と整合していますか？		
		適切な接合が行われていますか？		
		受水槽においては、吐水口と越流面等との位置は適切ですか？		
	深度	埋設深が60cm以上で測定している写真はありますか？		
誤接合	クロスコネクション及びポンプ等への直結はありませんか？			
特殊器具	機能	特殊器具の適合認証品が確認できる写真はありますか？		
弁・栓類	機能	弁・栓類の適合認証品が確認できる写真はありますか？		
メーター等	設置場所	メーター設置場所が官民界より1.0m～1.5m内にあるのが判る写真はありますか？		
	設置状況	止水栓、逆止弁、メーターが水平・設置深度が30cm前後・保護砂が確認できる写真はありますか？		
	メーターボックス	設置場所に適切なボックス・県章入りのボックス・写真がありますか？		
道路掘削状況	安全設備	工事中の安全設備の写真はありますか？		
	掘削深度	掘削作業・本管の埋設深を測定している写真はありますか？		
	埋戻・転圧	表示シート・カラリアンテープ・各階層の写真はありますか？		
	仮復旧	仮復旧完了写真はありますか？		
	本復旧	本復旧施工写真・竣工写真はありますか？		
水質の確認	残留塩素 (0.1mg/l以上)	DPD残塩測定で0.1mg/l以上を確認できる写真はありますか？		
	色・臭気・味・濁り	透明の容器で濁りの無いのが確認できる写真はありますか？		

※上記のチェック欄に×がある項目については、手直し後の写真を提出してください。

※チャート紙に関しては、再度、水圧試験を行い、そのチャート紙を提出して下さい。

提出期限は連絡通知後、1週間以内にお願ひします。