小渋第3発電所大規模改修工事　募集要項等（参加資格関連以外）に関する質問に対する回答（第1回）

	資料名	該当箇所							項目名	質問事項	回答事項
		頁	章	節	細節	項	目	細目			
1	要求水準	11		3	(1)	3)	ア)		水車・発電機	水車形式にフランシスを選定した場合、ドラフトチューブ廻りのクリアランスを確保する関係上、水車下の基礎を深さ約800mm、幅1,900mm、長さ3,300mm程度掘削する必要がありますが、国土交通省の許可を得てこうした掘削をすることは可能でしょうか。	国土交通省との協議は可能ですが、施工中も含めて既設の設備及び構造物に問題が生じないことを証明する資料を作成していただく必要があります。そのための調査検討方法及び費用を含めて提案してください。また、掘削についての国土交通省との協議及び協議結果に係るリスクは事業者が負うことになります。