## 小渋第3発電所大規模改修工事 募集要項等(参加資格関連以外)に関する質問に対する回答(第3回)

	資料名				亥当箇				項目名	質問事項	回答事項
			章								
1	要求水準書	11		3	(1)	2)	P)		監視制御	小渋第3発電所内の遠方監視装置(子局)は本工事の対象内の認識でよいでしょうか	既設遠方監視制御装置は撤去してください。また、集中監視用の端末(PLCとWEBサーバで構成することを想定。)を発電所に設置してください。詳細な仕様については別途指示します。