

令和5年度 水質検査業務（クリプトスポリジウム等）仕様書

1 目的

本業務は、原水等のクリプトスポリジウム及びジアルジア（以下「クリプトスポリジウム等」という）の採水及び水質検査を目的とする。

2 適用範囲

長野県企業局上田水道管理事務所（以下「発注者」という）が行う「令和5年度水質検査業務（クリプトスポリジウム等）」に関し、必要な事項を示すものである。

3 業務箇所

- (1) 上田市諏訪形613 諏訪形浄水場
- (2) 長野市川中島町四ツ屋100 四ツ屋浄水場

4 業務の内容

- (1) 検査項目
クリプトスポリジウム及びジアルジア

- (2) 検査対象

採水場所	検体名	検査頻度
上田水道管理事務所	諏訪形原水（1検体）	4回／年
川中島水道管理事務所	四ツ屋原水（1検体）	4回／年

- (3) 予定数量
8検体（諏訪形原水4検体、四ツ屋原水4検体）

- (4) 採水予定日
令和5年 5月9日（火）
令和5年 8月1日（火）
令和5年 11月7日（火）
令和6年 2月6日（火）

- (5) 採水及び試料の運搬
採水は受注者が行うこと。
試料水の量は、1検体あたり10L以上（浄水は20L以上）採水し、その全量を用いて検査すること。
試料は、破損防止の措置を施し、適切に運搬すること。

- (6) 水道法施行規則第15条第2項の臨時水質検査
ろ過水の濁度が上昇したとき又は上昇が見込まれるときは、臨時の水質検査を依頼することがある。

5 検査方法

「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日付け健水発0330006号）（最新の改正版を使用）」による。

6 再委託の禁止

原則として、自ら水質検査を実施すること。

7 提出書類

名称	提出期限
検査実施標準作業書 (SOP)	契約締結後10日以内
水質検査速報	クリプトスポリジウム又はジアルジアを検出した場合、速やかに（FAXまたはメール可）
水質検査結果報告書	検体採取後、3週間以内に水質検査結果書を提出すること。 報告書には採水時写真、分析日時及び分析を実施した検査員を示した資料、濃度計算書等を添付する。
業務完了届	月間業務終了後速やかに
請求書	完了検査終了後速やかに
打合せ議事録	必要の都度

8 その他

仕様書に定めのない事項については、相互に協議の上決定する。