令和５年度浄化槽保守管理業務仕様書

１　保守管理対象

川中島庁舎設置浄化槽

(1)　名称形式　クリーンプラント CPR－2SJ－110 型

(2)　認定番号　6BR－056－3

２　期間

令和５年４月１日から令和６年３月 31 日まで

３　一般的事項

(1)　受託者は「浄化槽法」及び関係法令並びに条例を遵守し、適正な保守点検を行うこと。

(2) 保守点検に当たっては、事故等に十分注意すること。

４　業務内容

(1)　保守点検・維持管理　　１か月に２回

(2)　滅菌・消毒剤　　一式

(3)　汚泥処理立会　　一式

(4)　水質検査　　年に１回

５　その他

上記に示されていない事項であっても、良好な保守管理を行う上で必要と思われる事項は協議の上、契約金の範囲内で実施するものとする。