

質問及び回答

発注機関名	長野県中央児童相談所	公告日	令和4年3月15日
発注件名	長野県中央児童相談所相談室改修ほか工事		
履行箇所名	長野市大字南長野妻科282番地7		
質問内容	<ol style="list-style-type: none">1. 工事中(特に既存廊下、事務室内等)の作業日・時間等の制約がありましたらご指示願います。2. 既存事務室からの配線工事による天井点検口等の設置は無しと考えてよろしいでしょうか。		

回答日:令和4年3月18日

回答	<ol style="list-style-type: none">1. 「本工事は週休二日制とし、原則、職員が施設内に在中している平日に作業すること。また、祝祭日も同様に工事を行わないこととする。」と公告に示してありますとおり、原則、職員の勤務日・勤務時間である、月曜から金曜の8時30分から17時15分の間に作業をお願いします。 ただし、それ以外の作業日等が工事の都合上必要となった場合については、その都度ご相談ください。2. 工事場所にあたる相談室7には天井点検口がありますので、改めての設置予定はありません。
----	---