

工事名称 総合教育センター管理・研修棟防災監視盤更新工事

工事場所 塩尻市大字片丘  
令和7年5月  
公共工事設計労務単価(長野県建設部)令和7年4月版  
週休2日工事(月単位)に係る経費の補正単価適用































管理研修棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受信機	複合GR型 壁掛型 蓄積式	1	面			
中継器ユニット更新	RA-1-1	1	個			
中継器ユニット更新	RA-1-2	1	個			
中継器ユニット更新	RA-1-3	1	個			
中継器ユニット更新	RA-1-4	1	個			
中継器ユニット更新	RA-3-1	1	個			
中継器ユニット更新	RA-3-2	1	個			
中継器ユニット更新	RB-1-1	1	個			
中継器ユニット更新	RC-1-1	1	個			
中継器		4	個			
スポット形感知器	定温式 1種 露出	1	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	1	個			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	52	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出 自動試験機能付き	129	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 埋込 自動試験機能付き	40	個			
光電式煙感知器	2種・3種 蓄積型 露出 自動試験機能付き	3	個			
光電式煙感知器	2種・3種 蓄積型 埋込 自動試験機能付き	31	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出 ガード付き 自動試験機能付き	3	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 自動試験機能付き	5	個			
熱アナログ式スポット型感知器	特種 露出 40～85 自動試験機能付き	148	組			































管理研修棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発信機		1	式			別紙 00-0001
発信機	P型1級 埋込型	32	個			
計						
警報ベル		1	式			別紙 00-0002
ベル	150 露出	28	個			
計						
表示灯		1	式			別紙 00-0003
表示灯	普通	27	個			
表示灯	防水	5	個			
計						
移報器		1	式			別紙 00-0004
移報器		1	個			
計						
立会検査		1	式			別紙 00-0005
立会検査	GR型	1	式			
計						

管理研修棟		火災報知設備			自動火災報知	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0006
受信機 撤去	P型1級 120回線 自立形 再使用しない	1	面			
中継器ユニット 撤去	再使用しない	7	個			
中継器 撤去	再使用しない	4	個			
発信機 撤去	P型1級 露出型 再使用しない	32	個			
表示灯 撤去	屋内型 再使用しない	27	個			
表示灯 撤去	屋外型 再使用しない	5	個			
ベル 撤去	150 露出 再使用しない	28	個			
スポット形感知器 撤去	定温式 1種 露出 再使用しない	1	個			
スポット形感知器 撤去	定温式 1種 防水 再使用しない	1	個			
スポット形感知器 撤去	定温式 特種 露出 再使用しない	52	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 蓄積型 露出 再使用しない	128	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 蓄積型 埋込 再使用しない	40	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 蓄積型 露出 再使用しない	3	個			
光電式煙感知器 撤去	2種・3種 蓄積型 埋込 再使用しない	31	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 蓄積型 露出 再使用しない	1	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 蓄積型 埋込 再使用しない	3	個			
スポット形感知器 撤去	差動式 2種 露出 再使用しない	5	個			
熱アナログスポット型感知器 撤去	特種 露出 再使用しない	148	個			
熱アナログスポット型感知器 撤去	特種 露出 防水 再使用しない	12	個			























