

学校におけるブロック塀の調査結果について

義務教育課
高校教育課
特別支援教育課
保健厚生課

1 調査の趣旨

先月 18 日に発生した大阪府北部を震源とする地震を受け、県内公立学校敷地内のコンクリートブロック塀の安全点検等の状況を把握するため、緊急に調査を実施した。

2 市町村立学校敷地内のブロック塀について

校種別	学校数	ブロック塀	現行の建築基準法に不適合		備考
			倒壊の恐れあり ※1		
小学校	360	34 箇所	16 箇所	12 箇所	
中学校	184	18	6	3	
義務教育学校	2	0	—	—	
高等学校	1	0	—	—	
特別支援学校	1	0	—	—	

注) 休校中の分校を除く。

※1 長野市：7校、9箇所（鍋屋田小、加茂小、山王小、川中島小、信州新町小・中、大岡小中）
飯田市：3校、3箇所（伊賀良小、上郷小、飯田西中）
安曇野市：1校、2箇所（三郷小）
阿南町：1校、1箇所（阿南第一中）

3 県立学校敷地内のブロック塀について

校種別	学校数	ブロック塀	現行の建築基準法に不適合		備考
			倒壊の恐れあり ※2		
高等学校	81	34 箇所	22 箇所	1 箇所	
特別支援学校	18	4	1	0	

注) 高等学校は、地域キャンパス校2校をそれぞれ1校として計上。

※2 穂高商業高校

4 今後の対応方針

- 倒壊の恐れがあるブロック塀（16箇所）については、立入禁止とした上で撤去。
（7/11現在 3箇所撤去完了済。（小学校1、中学校1、高校1））
- 上記を除く、建築基準法に不適合のブロック塀（29箇所）についても、補修又は撤去。

コンクリートブロック塀の構造基準
(建築基準法施行令)

