

地域防災拠点機能強化事業【信州新町体育館】

1 位置図



2 施設概要等

長野市信州新町体育館

使用エネルギー量 (H25 年度実績)

電力 : 135,353kwh

LPG : 12.0 m³

CO2 排出量 (H25 年度実績)

電力 : 69.8 t-CO2

LPG : 0.1 t-CO2

計 : 69.9 t-CO2

3 施設写真



[通常時フロー]

4 自然エネルギー導入概要

| | |
|-----------|--------------|
| 太陽光発電システム | 15kw |
| 蓄電池 | 10kwh |
| 日発電量 | 43kwh |
| 発電量 | 15,765kwh/年間 |


【導入効果】

CO2 削減量 8.1t-CO2

①電力削減率 11.6%

②CO2 削減率 11.6%

③自然エネルギー自給率 11.6%



[非常時フロー]

