

質問書・回答書

回答日：令和8年3月9日

調達件名 長野県警察本部機動隊潜水訓練棟塗装等改修工事

番号	質 疑	回 答
1	プール塗装部分の現状下地は何を施してありますか？ご指示をお願いいたします。	コンクリート下地です。
2	FRP防水の施工は基本コンクリート下地になるのですが、現状の既存防水層との付着強度が不明の為、層間剥離の恐れがあります。施工品質確保の観点から既存防水層撤去後にFRP防水施工が好ましいと考えます。 既存防水層を残して施工する場合は下地への施工条件などのご指示をお願いいたします（設計図に記載のある、プールFRP密着防水工法 PL-1工法がどこのメーカーかも含めて）	既存塗装ケレン剥離清掃 樹脂モルタル補修共とします。なお、既存コンクリート下地への影響が懸念される箇所は契約後協議とします。 プールFRP密着防水工法 PL-1工法 双和化学産業株式会社同等品です。