

別紙

点検項目

1 保安規程に基づく点検

対 象	点検、測定
別図 1 及び 2 に示す長野県警察本部庁舎内の配電盤、分電盤、その他各種盤	裏配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線の点検
	接地線接続部点検
	絶縁抵抗測定又は、漏洩電流測定
	接地抵抗測定
	計器校正

(注) 点検は無停電で行う点検（無停電点検）とする。

2 別図 1 及び 2 で指定する各分電盤内の主MCB回路の電流値測定。
(45 回路)