

長野県水道ビジョンにおける指標及び目標

基本目標	指 標	策定(改定)時	現 状	目 標
持続	○経営戦略の策定率 [全事業者]	3.8% (3/80)	97.5% (79/81) *1	100% [R2]
	○経営戦略の改定率 [全事業者]	18.8% (15/80)	43.2% (35/81) *1	100% [R7]
	○公営企業会計の適用率 [全事業者]	46% (37/80)	99% (80/81) *2	100% [R5]
	○公営水道事業数 [全事業者]	243事業	130事業 *2	126事業 [R8]
	○アセットマネジメント (3C[標準版]以上)実施率			
	[上水道・用水供給]	30% (15/50)	85% (45/53) *1	100% [R8]
	[簡易水道]	—	努力目標	アセットマネジメントの着手[R8]
	○広域連携に取り組む圏域数 [各圏域]	0圏域	0圏域 *1	9圏域 [R8]
	○水道基盤強化計画策定圏域数 [各圏域]	0圏域	0圏域 *1	4圏域 [R8]
強靱	○施設及び管路の耐震化計画の策定率			
	[上水道・用水供給]	38%	94% (50/53) *4	100% [R8]
	施設			
	管路	30%	98% (52/53)	100% [R8]
	○基幹管路の耐震化適合率 [上水道・用水供給]	31%	40% *3	50% [R8]
	○応急給水計画の策定率 [全事業者]	60% (47/80)	70% (57/81) *3	100% [R8]
	○応急復旧計画の策定率 [全事業者]	51% (41/80)	60% (49/81) *3	100% [R8]
	○浄水場の停電対策実施率 [上水道・用水供給]	75% (53/71)	86% (61/71) *3	77% [R7]
	○浄水場の土砂災害対策実施率 [上水道・用水供給]	33% (11/33)	45% (15/33) *3	48% [R7]
○浄水場の浸水災害対策実施率 [上水道・用水供給]	50% (2/4)	75% (3/4) *3	59% [R7]	

長野県水道ビジョンにおける指標及び目標

基本目標	指 標	策定(改定)時	現状	目標
強 韌	○浄水場の耐震化率 [上水道・用水供給]	30%	33% *3	41% [R7]
	○配水場の耐震化率 [上水道・用水供給]	41%	49% *3	70% [R7]
	○水道施設平面図のデジタル化率 [上水道・用水供給]	87% (47/54)	92% (49/53) *1	100% [R7]
	○危機管理マニュアルの策定率 [上水道・用水供給]	80% (43/54)	81% (43/53) *3	100% [R5]
安 全	○給水栓水の水質基準超過件数 [全事業者]	75件/年	51件/年 *1	0件/年 [R8]
	○クリプトスポリジウム等汚染リスク [対象施設]	89% (126/141)	90% (142/158) *1	100% [R8]
	○水安全計画の策定率 [上水道・用水供給]	6% (3/50)	34% (18/53) *1	100% [R8]
	○鉛製給水管の把握率 [上水道・用水供給]	67% (36/54)	70% (37/53) *3	100% [R8]

◎網掛けされた指標は、水道ビジョン改定時（令和5年3月）に追加したもの

◎現状の値については以下のとおり

*1：令和7年3月31日時点

*2：令和7年4月1日時点

*3：令和6年3月31日時点

*4：国土交通省通知により令和7年1月末日までに公営の全事業者が
上下水道耐震化計画を作成