

## 9. 取水量、浄水量、給水量及び施設耐震化状況(用水供給)

地方事務所	番号	事業体名	年間取水量(千 <sup>3</sup> m)				年間浄水量(千 <sup>3</sup> m)				
			地表水		地下水		計	消毒のみ	急速ろ過	計	うち高度浄水処理
			ダム	深井戸水	湧水						
佐久	501	浅麓水道企業団	0	2,190	4,714	6,904	6,492	412	6,904	3,717	
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団	14,316	0	0	14,316	0	13,809	13,809	0	
松本	502	長野県	29,818	0	0	29,818	0	29,637	29,637	1,290	
北安曇	503	高瀬広域水道企業団	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			44,134	2,190	4,714	51,038	6,492	43,858	50,350	5,007	

地方事務所	番号	事業体名	年間用水量(千 <sup>3</sup> m)			一日当たりの用水量(m <sup>3</sup> )			比率(給水量)		
			年間用水量	有効水量	有収水量	計画一日最大給水量	実績一日最大給水量	実績一日平均給水量	有効率(%)	有収率(%)	負荷率(%)
佐久	501	浅麓水道企業団	6,901	6,880	6,835	25,000	22,098	18,907	99.7	99.0	85.6
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団	13,769	13,769	13,769	46,500	41,250	37,723	100.0	100.0	91.4
松本	502	長野県	29,540	29,540	29,540	81,000	81,009	80,932	100.0	100.0	99.9
北安曇	503	高瀬広域水道企業団	0	0	0	17,000	0	0	0.0	0.0	0.0
計			50,210	50,189	50,144	169,500	144,357	137,562	100.0	99.9	95.3

地方事務所	番号	事業体名	浄水場耐震化状況(m <sup>3</sup> /日)						
			総施設能力(m <sup>3</sup> /日)	L2対応済み		L2未対応		うち未確認	
				施設能力(m <sup>3</sup> /日)	割合(%)	施設能力(m <sup>3</sup> /日)	割合(%)	施設能力(m <sup>3</sup> /日)	割合(%)
佐久	501	浅麓水道企業団	25,000	25,000	100.0	0	0.0	0	0.0
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団	46,500	0	0.0	46,500	100.0	0	0.0
松本	502	長野県	86,400	0	0.0	86,400	100.0	0	0.0
北安曇	503	高瀬広域水道企業団	0	0	-	0	-	0	-
計			157,900	25,000	15.8	132,900	84.2	0	0.0

地方事務所	番号	事業体名	配水池耐震化状況(m <sup>3</sup> /日)								
			総有効容量(m <sup>3</sup> /日)	対応済み(ランクAのみ)		対応済み(ランクB含む)		未対応		うち未確認	
				有効容量(m <sup>3</sup> /日)	割合(%)	有効容量(m <sup>3</sup> /日)	割合(%)	有効容量(m <sup>3</sup> /日)	割合(%)	有効容量(m <sup>3</sup> /日)	割合(%)
佐久	501	浅麓水道企業団	12,500	12,500	100.0	12,500	100.0	0	0.0	0	0.0
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団	9,800	0	0.0	0	0.0	9,800	100.0	6,700	68.4
松本	502	長野県	0	0	-	0	-	0	-	0	-
北安曇	503	高瀬広域水道企業団	0	0	-	0	-	0	-	0	-
計			34,800	12,500	35.9	12,500	35.9	9,800	28.2	6,700	19.3