

分野	ため池の補強等			事業番号	2	事業名	湛水防除		
市町村名	長野市	ふりがな 箇所名	ながめま 長沼	事業年度 (完了年度は見込み)		年度 ~		年度	
事業概要	計画概要 (延長・幅員・面積・工種など)	湛水防除施設の更新 排水ポンプ施設改修 4基 排水管理施設 1式 原動機装置補修 4				H23年度末事業進捗率	0 %		
	H24年度以降降実施内容	同上				本工事費等ベース	%		
	H24年度実施内容	-				用地補償費ベース	%		
	年度	全体事業費	H22年度まで	H23年度	H24年度	H24年度以降降			
	事業費計(千円)	450,000	0	0	0	450,000			
財源内訳	国庫支出金	225,000	0	0	0	225,000			
	その他	90,000	0	0	0	90,000			
	県債	121,000	0	0	0	121,000			
	一般財源	14,000	0	0	0	14,000			
	観点	評価項目・指標等			評価		ランク	評点	
必要性 (20)	保全対象人家戸数	10戸以上	5戸以上10戸未満	1戸以上5戸未満	A	5			
	保全対象公共施設(建物)	2箇所以上	1箇所	なし		5			
	保全対象重要公共施設	JR・高速道・県道あり	1・2級市町村道	その他市町村道		5			
	想定湛水面積	300ha以上	30ha以上300ha未満	30ha未満		5			
	小計					20			
重要性 (15)	防災計画上の位置付け	位置付けあり	位置付けなし	B	5				
	設計上の環境配慮項目	配慮項目あり	配慮項目なし		0				
	総合調整(関係機関との調整)	横断的検討あり	横断的検討なし		5				
	小計				10				
効率性 (10)	防災効果(B/C)	1.2以上	1.1以上1.2未満	1.0以上1.1未満	B	4			
	早期発現度(効果発現まで)	3年未満	3年以上5年未満	5年以上		1			
	ローカスタンダード(L.S.)計画及びコスト削減及び代替案検討等	(様式4)3項目以上該当	(様式4)2項目該当	(様式4)1項目該当		0			
	小計					5			
緊急性 (35)	過去の湛水履歴	20年以内に複数回	20年以内に1回	その他湛水被害あり	A	15			
	防災活動実施状況	5年以内にあり	10年以内にあり	その他防災活動あり		7			
	排水条件の変化等	排水条件に変化あり	変化が確実	変化なし		10			
	小計					32			
計画熟度 (20)	地域からの要望	地域住民の内発的な活動が強い	市町村からの要望がある	特に要望がない	C	3			
	事業情報の共有	関係者以外に広く周知	関係者を中心に周知	特に周知していない		0			
	住民参加の状況	住民が計画策定に直接参加	住民や市町村の意見を計画策定に反映	住民意見は反映していない		0			
	小計					3			
費用対効果(B/C)	4.9			評価の合計		B	70		
事業周知	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	本地区は、長沼機場により洪水時の浅川への排水を行い、農地及び市街地の被害を防止している地域である。浅川機場は、昭和44年度完了の国営かんがい排水事業と平成8年度完了の県営湛水防除事業により整備され、排水施設については既に耐用年数が経過している。また、国営造成施設に県営造成施設を併設した複雑な施設構造であることが近年の流域の変化により効率的な排水の妨げとなっている。							
	地域からの要望経緯	浅川ダムの内水対策、新幹線の用地交渉に関連し、長沼機場の機能向上についてH14年に地元地区北陸新幹線対策委員会から要望が出されている。当計画は農地の湛水被害を解消するための施設であることを理解していただきながら、計画を進める。地域住民の湛水防除施設への期待は強く、施設の適切な保守管理及び適期の更新が常に望まれている。							
	事業説明等の経緯	更新事業の実施内容等について、市報や市のホームページを通じて随時周知していく予定である。							
	環境・景観への配慮項目	既存施設の更新を行う事業であり、直接の環境負荷は生じない。事業実施に当たっては、建設副産物の有効利用や適正処理、工事による水質汚染の防止などを徹底しながら工事を進める。							
	他事業・プロジェクトとの関連	建設部浅川改良事務所で実施中の浅川流域の内水対策と調整をしながら計画策定を行っている。							
特記事項	特になし。								
地域の合意形成	全員賛成	概ね賛成	過半数賛成	動向不明	その他				
部意見	施設の経年変化等により豪雨時に適切な排水が出来なくなっているため、早急に改修する必要があるが、計画の熟度が低いなどの理由により、H24新規を見送りたい。			政策評価課見	計画熟度がやや低い。				