

水質基準項目

松塩水道用水管理事務所
採水日:平成27年09月01日(火曜日)

No.	項目	水道水質基準	柿沢	茶臼山	浄水	原水(注)
	天候		雨	曇	雨	雨
	採水時刻		9:50	10:40	9:03	9:03
	気温		19.4	20.4	19.5	19.5
	水温		19.5	17.2	17.5	16.8
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	1	72
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.29	0.29	0.28	0.207
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ぼう素及びその化合物	1mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ペンセン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				
23	クロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009		<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.039	0.041	0.041	0.019
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.039
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.3	2.3	2.4	2.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.0042
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.5	3.5	1.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
40	蒸発残留物	500mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000019
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
45	フェノール類	0.005mg/L以下				
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.3	<0.3	0.5
47	pH値(電極)	5.8以上8.6以下	8.17	7.9	6.68	6.99
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	0	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.1	0.1	0.1	1.4
51	濁度	2度以下	0.01	0.01	<0.01	1.44

(注)原水とは浄水処理前の水であるため、水道水の水質基準は適用されません。

水質管理目標設定項目

松塩水道用水管理事務所

採水日:平成27年09月01日(火曜日)

No.	項目	各種基準・単位	柿沢	茶臼山	浄水	原水(注)
	天候		雨	曇	雨	雨
	採水時刻		9:50	10:40	9:03	9:03
	気温		19.4	20.4	19.5	19.5
	水温		19.5	17.2	17.5	16.8
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
4	削除					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
6	削除					
7	削除					
8	トルエン	0.4mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/L以下				
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下				
11	削除					
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下				
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下				
14	抱水クロール	0.03mg/L以下				
15	農薬類	1以下				
16	残留塩素	1mg/L以下	0.36	0.38	0.42	
17	カルシウム、マグネシウム等	100mg/L以下				
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.0042
19	遊離炭酸	20mg/L以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22	過マンガン酸カリウム消費量	3mg/L以下	0.4	0.4	0.3	2.3
23	臭気強度(TON)	3以下				
24	蒸発残留物	200mg/L以下				
25	濁度	1度以下	0.01	0.01	<0.01	1.44
26	pH値(電極)	7.5以下	8.17	7.9	6.68	6.99
27	ランゲリア指数	-1程度極力0に近づける				
28	従属栄養細菌	2000個/mL	<1	<1	1	
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.039	0.041	0.041	0.019
農7	アセフェート	0.006mg/L以下				<0.00006
農36	グリホサート	2mg/L以下				<0.0005
農46	ジクロロボス(DDVP)	0.008mg/L以下				<0.00008
農47	ジクワット	0.005mg/L以下				<0.001
農48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下				<0.0004
農53	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下				<0.00003
農58	ダイアジノン	0.005mg/L以下				<0.00002
農62	チウラム	0.02mg/L以下				<0.0002
農65	チオベンカルブ	0.02mg/L以下				<0.00002
農68	トリクロロホン(DEP)	0.03mg/L以下				<0.0003
農81	フェニトロチオン(MEP)	0.003mg/L以下				<0.00003
農109	マラソン(マラチオン)	0.05mg/L以下				<0.0005
農111	メソミル	0.03mg/L以下				<0.0001

(注)原水とは浄水処理前の水であるため、水道水の水質基準は適用されません。

独自に検査を行なう項目

松塩水道用水管理事務所
採水日:平成27年09月01日(火曜日)

No.	項目	各種基準・単位	柿沢	茶臼山	浄水	原水(注)
	天候		雨	曇	雨	雨
	採水時刻		9:50	10:40	9:03	9:03
	気温		19.4	20.4	19.5	19.5
	水温		19.5	17.2	17.5	16.8
1	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000003	<0.000003	<0.000003	0.000019
2	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
3	モリブデン	0.07mg/L以下	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
4	ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下				
5	キシレン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
6	大腸菌群数(河川水)	1000MPN/100mL以下(環境)				1300
7	大腸菌数(最確数)					11
8	大腸菌群数(排水)	3000個/mL以下(排水)				
9	pH値(比色)	5.8以上8.6以下				
10	アンモニア態窒素	mgN/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
11	溶存酸素(DO)	7.5mg/L以上(環境)				
12	生物化学的酸素要求量(BO)	2 mg/L以下(環境)				
13	化学的酸素要求量(COD)	2 mg/L以下(ダム湖)				
14	浮遊物質(SS)	25 mg/L以下(環境)				
15	全窒素	0.3 mgN/L以下(ダム湖)				
16	全リン	0.02 mgP/L以下(ダム湖)				
17	リン酸態リン	mgP/L				
18	侵食性遊離炭酸					
19	クロロフィルa	20μ g/L(ダム湖)				
20	アルカリ度	mg/L	29.4	30	29.3	31.7
21	電気伝導率	μ s/cm	110	110	78	76
22	油分(GC-MS)	mg/L			<0.005	<0.005
23	クリプトスポリジウム	個/20L				
24	ジアルジア	個/20L				
25	嫌気性芽胞菌	個/100mL				1
26	カルシウム	mg/L	8.7	8.7	9	8.9
27	カルシウム硬度	mg/L	21.7	21.7	22.4	22.2
28	マグネシウム	mg/L	2.2	2.3	2.4	2.4
29	マグネシウム硬度	mg/L	9.06	9.47	9.88	9.88
30	溶解性鉄	10mg/L以下(排水)				0.039
31	溶解性マンガン	10mg/L以下(排水)				0.0055
32	硝酸性窒素	10mg/L以下	0.29	0.29	0.28	0.27
33	ダム貯水位	m				
34	貯水率	%				
35	ダム透明度	2m以上(ダム湖)				

(注)原水とは浄水処理前の水であるため、水道水の水質基準は適用されません。