

令和5年度 自家用電気工作物保安管理業務対象箇所

事業場の名称	事業場の所在地	電気設備の概要				電気設備 使用期間	
		受電電圧	需要設備容量	非常用予備発電装置			備 考
				発電電圧	発電容量		
(自家用電気工作物)							
平林立体排水機場	長野市大字平林	210／105 V	28KVA	220V	74KVA	電灯、排水ポンプ動力 及び非常用予備発電施設	4月～3月 月次点検 5回 年次点検 1回
塩崎跨道橋ポンプ室	長野市 篠ノ井塩崎6315－6	210／105 V	21KVA	220V	48KVA	電灯、排水ポンプ動力 及び非常用予備発電施設	
下氷鉋排水機場	長野市下氷鉋	210／105 V	23KVA	220V	60KVA	電灯、排水ポンプ動力 及び非常用予備発電施設	
小島田1号・2号ポンプ場	長野市 稲里町下氷鉋4－1	210／105 V	30KVA	220V	60KVA	電灯、排水ポンプ動力 及び非常用予備発電施設	
小島田3号ポンプ場	長野市 稲里町下氷鉋269	210／105 V	26KVA	220V	60KVA	電灯、排水ポンプ動力 及び非常用予備発電施設	
道の駅(中条)非常電源装置	長野市 中条住良木1704	210／105 V	30KVA	220V	30KVA	電灯、非常用発電施設	
村山排水ポンプ場	長野市大字村山	210／105 V	44KVA	220V	90KVA	電灯、排水ポンプ動力 及び非常用予備発電施設	
高田若槻地下アンダー 自家発電装置	長野市 桐原2丁目963番地5	210／105 V	44KVA	220V	105KVA	電灯、排水ポンプ動力 及び非常用予備発電施設	
日赤前横断歩道橋	長野市若里1158	6, 600V	85KVA			電灯、エレベータ動力 及びロードヒーティング施設	
坂中トンネル	上水内郡飯綱町 地藏久保字北原310	6, 600V	250KVA			電灯、換気施設動力	
飯綱・八幡トンネル	長野市 大字真光寺509	6, 600V	170KVA			電灯、換気施設動力	4月～3月 月次点検11回 年次点検 1回
(ロードヒーティング等高圧受電施設)							
ビッグハット前横断歩道橋	長野市若里1570	6, 600V	160KVA			電灯、 ロードヒーティング施設	11月～3月 月次点検 5回 年次点検 1回 臨時点検 1回
屋島横断歩道橋	長野市大字屋島 字長池境2336－13	6, 600V	100KVA			ロードヒーティング施設	
中氷鉋横断歩道橋	長野市稲里町中氷鉋 字中川原1151－1	6, 600V	150KVA			ロードヒーティング施設	
下氷鉋南横断歩道橋	長野市 稲里町下氷鉋870	6, 600V	50KVA			ロードヒーティング施設	
黒姫高原融雪設備NO1	上水内郡信濃町 柏原2563－9	6, 600V	110KVA			無散水融雪施設	4月及び 11月～3月 月次点検 6回 年次点検 1回