

木曾合同庁舎消防用設備等点検作業内訳

1 点検項目

項目	設備名	数量	単位
自動火災報知設備	受信機P型1級(25回線)	1	台
	副受信機	2	台
	差動式スポット型感知器	188	個
	定温式スポット型感知器	26	個
	煙感知器	105	個
	発信機P型1級	18	個
	電鈴150m/m	19	個
	表示灯 vw	18	個
	電源装置	1	式
	消火栓連動起動装置	14	個
防火扉・排煙設備	制御盤(33回線)	1	台
	防煙・防火ダンパー	52	台
	排煙口・排煙窓	11	式
	可動垂れ壁	10	台
	排煙機	1	台
	防火扉	11	台
消火栓・連結散水設備	加圧送水装置(エンジン無し)	1	台
	消火栓起動装置	14	個
	ポンプ操作盤(制御盤)	1	台
	消火栓(屋内型)	14	台
	送水口	1	口
	連結散水送水口	1	口
	連結散水選択弁	5	口
	連結散水乾式ヘッド	32	口
非常放送設備	放水試験	1	式
	非常放送アンプ	1	台
	非常放送リモコン	1	台
	スピーカー	109	個
粉末消火設備	移動式粉末消火設備	7	台
避難器具・誘導灯設備	斜降式救助袋 3F	1	基
	斜降式救助袋 4F	1	基
	斜降式救助袋 5F	1	基
	避難誘導灯	58	個
自家発電設備	ヤンマー6HAL2-HT自家発電装置	1	台
消火器	粉末消火器(蓄圧式)	57	本
非常用照明装置	非常用照明灯	267	個

2 点検の方法等

点検に当たっては、消防法、同法施行令、同法施行規則、告示等の関係法令に則り実施すること。また、建築基準法第12条に基づく点検についても関係法令に則り実施すること。

3 点検実施日については、事前に双方打合せのうえ決定するものとする。

4 契約書及び仕様書に記載のない事項については、双方打合せのうえ決定するものとする。