

## 消防用設備等の一覧

長野県丸子修学館高等学校

| 点検項目        | 機器名      | 型式、サイズ等                          | 設置数      | 備考                 |
|-------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------|
| 消火器具機能      | ABC粉末消火器 | 10型                              | 118本     | 丸実会館4本<br>合宿所2本 含む |
|             | 強化液      | 6ℓ型                              | 7本       |                    |
|             | 二酸化炭素    |                                  | 1本       |                    |
| 消火設備機能      | 消火栓ボックス  | ホース15m × 2本ノズル径13mm              | 26基      |                    |
|             | 消火栓ポンプ   | 荏原製作所 50×40MF DU2                | 1台       |                    |
|             | 消火水槽     | 地上受水槽式ステンレス製                     | 1基       |                    |
| 自動火災報知機設備機能 | P型1級受信機  | 能美防災(株)<br>FCSJ104N-B-34-100L/LT | 67/100回線 | 校舎                 |
|             | P型1級受信機  | 能美防災(株)受第54~19~8号                | 4/5回線    | 合宿所                |
|             | 感知器      | 差動式スポット型                         | 214個     | 校舎                 |
|             | 感知器      | 差動式スポット型                         | 9個       | 合宿所                |
|             | 感知器      | 定温式スポット型                         | 23個      | 校舎                 |
|             | 感知器      | 定温式スポット型                         | 4個       | 合宿所                |
|             | 感知器      | 光電式煙感知器                          | 9個       | 校舎                 |
|             | 感知器      | 光電式煙感知器                          | 5個       | 格技室                |
|             | 感知器      | イオン化式煙感知器                        | 1個       | 合宿所                |
|             | 感知器      | 差動分布型空気管式                        | 8台       | 第一体育館              |
|             | 発信機      | 表示灯                              | 36台      | 校舎                 |
|             | 発信機      | 表示灯                              | 2台       | 合宿所                |
| 非常警報設備機能    | 非常放送設備   | スピーカー台数70以上                      | 10/10回線  | 校舎のみ               |
|             | 非常警報機    |                                  | 2台       | 丸実会館               |
| 防火扉機能       | 防火扉      |                                  | 39枚      |                    |
|             | シャッター    | (※商家棟のみ<br>専用制御盤1台あり)            | 3枚       |                    |
|             | 光電式煙感知器  | 防火戸・シャッター用煙感知器                   | 23個      |                    |
| 誘導灯及び誘導標識設備 | 誘導標識     |                                  | 8枚       | 総合学科棟              |
|             | 誘導灯      | 避難口10W                           | 5台       | 第一体育館              |
|             | 誘導灯      | 避難口20W<br>室内通路20W                | 2台       | 丸実会館               |
| 避難器具点検      | はしご      | 金属製つり下げはしご                       | 2台       | 総合学科棟              |

○ 総合点検(総合点検・上記消防設備の機能点検・点検結果の消防署への報告) 1回 8月頃

○ 外観機能点検(上記消防設備の機能点検) 1回 3月頃