

令和３年度 月別使用電力量等の実績

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場

	力率 (%)	最大需要 電力(kW)	使用電力量(kWh)			
			重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
R 3. 4	100	2, 419	—	709, 884	748, 096	1, 457, 980
5	100	2, 759	—	677, 748	876, 193	1, 553, 941
6	100	2, 549	—	814, 900	741, 914	1, 556, 814
7	100	2, 692	415, 239	387, 931	817, 144	1, 620, 314
8	100	2, 911	434, 045	401, 484	853, 976	1, 689, 505
9	100	2, 688	402, 550	374, 018	805, 538	1, 582, 106
10	100	2, 461	—	946, 038	606, 866	1, 552, 904
11	100	2, 667	—	931, 501	610, 773	1, 542, 274
12	100	2, 675	—	978, 472	633, 648	1, 612, 120
R 4. 1	100	2, 482	—	963, 713	653, 619	1, 617, 332
2	100	2, 566	—	859, 542	587, 618	1, 447, 160
3	100	2, 549	—	947, 653	638, 968	1, 586, 621
計	—	—	1, 251, 834	8, 992, 884	8, 574, 353	18, 819, 071