

# 令和4年度 月別使用電力量等の実績

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場

	力率 (%)	最大需要 電力(kW)	使用電力量(kWh)			
			重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
R 4. 4	100	2, 516	—	713, 067	751, 452	1, 464, 519
5	100	2, 642	—	676, 621	874, 737	1, 551, 358
6	100	2, 705	—	741, 467	675, 059	1, 416, 526
7	100	2, 549	405, 751	379, 067	798, 473	1, 583, 291
8	100	2, 965	422, 597	390, 895	831, 455	1, 644, 947
9	100	2, 986	409, 870	380, 819	820, 187	1, 610, 876
10	100	2, 323	—	862, 231	553, 106	1, 415, 337
11	100	2, 276	—	813, 599	533, 467	1, 347, 066
12	100	2, 436	—	902, 916	584, 720	1, 487, 636
R 5. 1	100	2, 285	—	880, 505	597, 185	1, 477, 690
2	100	2, 377	—	778, 483	532, 203	1, 310, 686
3	100	2, 197	—	847, 485	571, 430	1, 418, 915
計	—	—	1, 238, 218	8, 367, 155	8, 123, 474	17, 728, 847

(注)

次の理由から、令和4年度の実績は、各月の合計使用電力量について、令和3年度の重負荷時間、昼間時間、夜間時間の使用実績に基づく比率により按分して算出した。

令和4年4月～9月

契約の相手方の料金体系に時間帯による区分がなかった。

令和4年10月～令和5年3月

最終保障供給契約のため、時間帯による区分がなかった。