

契約期間における月別予定使用電力量等

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場

契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

契約電力 3,100 kW

	力率 (%)	最大需要 電力(kW)	使用電力量(kWh)			
			重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
R 8. 4	100	3,100	—	701,500	743,700	1,445,200
5	100	3,100	—	644,500	834,400	1,478,900
6	100	3,100	—	753,300	737,500	1,490,800
7	100	3,100	409,600	384,200	762,900	1,556,700
8	100	3,100	403,300	376,800	751,000	1,531,100
9	100	3,100	343,400	322,300	751,900	1,417,600
10	100	3,100	—	749,700	711,300	1,461,000
11	100	3,100	—	701,500	732,000	1,433,500
12	100	3,100	—	678,600	765,200	1,443,800
R 9. 1	100	3,100	—	659,900	813,100	1,473,000
2	100	3,100	—	658,300	726,200	1,384,500
3	100	3,100	—	757,600	796,300	1,553,900
計	—	—	1,156,300	7,388,200	9,125,500	17,670,000

<数値の設定方法>

- 1 力率は前年度（R 6. 4～R 7. 3）の実績から100%を採用する。
- 2 最大需要電力は、実績を基に3,100kWとする。
- 3 使用電力量は、前年同月と同等とする。