

5. 都市施設

C0501 都市施設の位置・内容等

都市施設計画決定の主体は公共下水道施設である。昭和 35 年当初決定当時は、処理区域面積 39ha、処理人口 6,000 人、処理水量 1,200m³/日、処理方法は高速散布濾床法であった。

現在は、観光客等の人口増加に伴い、処理区域面積 197ha、処理人口 36,000 人、処理水量 19,400m³/日、処理方法は回転円板法、汚水幹線ルート等の変更がなされている。

図表 5-1 都市施設

(野沢温泉村調査(令和 7 年 3 月 31 日現在))

決定年月日(注1)	都市施設名称	都市計画決定事項	事業期間(注2)	備考
S35. 5.27 当初決定	公 共 下 水 道	処理区域面積39ha、処理人口6,000人、処理水量1,200m ³ /日、高速散布濾床法	S35. 5.27～S40. 3.31	
S41. 4. 5 変更	公 共 下 水 道	処理区域面積74.9ha、処理人口16,500人、処理水量5,775m ³ /日、高速散布濾床法	S41. 5. 1～S44. 3.31	排水区域の変更、処理人口の変更
S43. 9.19 変更	公 共 下 水 道	処理区域面積84.7ha、処理人口18,000人、処理水量9,700m ³ /日、高速散布濾床法	S36. 7.15～S45. 3.31	排水区域の変更、処理人口の変更
S51. 2. 3 変更	公 共 下 水 道	処理区域面積189ha、処理人口36,000人、処理水量19,400m ³ /日、活性汚泥法	S36. 7.15～S56. 3.31	排水区域の変更、処理人口の変更
S52. 3.11 変更	公 共 下 水 道	活性汚泥法を回転円板法に変更	S36. 7.15～S59. 3.31	処理方法の変更、コンポスト計画
S54. 2.28 変更	公 共 下 水 道	幹線ルート変更	S36. 7.15～S61. 3.31	
S56. 7.14 変更	公 共 下 水 道	調整池の設置	S36. 7.15～S63. 3.31	調整池の設置
S63. 2. 9 変更	公 共 下 水 道	処理区域面積192ha、汚水幹線ルート変更	S35. 5.27～H 8. 3.31	排水区域の変更、汚水幹線ルートの変更
H 6. 3.23 変更	公 共 下 水 道	処理場施設改善(高速処理含む)	S35. 5.27～H13. 3.31	
H13. 3.16 変更	公 共 下 水 道	処理区域面積197ha	S35. 5.27～H19. 3.31	排水区域の変更
S45. 1. 8 当初決定	ご み 焼 却 場	0.3ha		計画決定のみ
H 5. 3. 5 当初決定	火 葬 場	0.4ha		計画決定のみ

注1、当初決定・大規模な変更*及び7年度以降の決定を古い順に記入する。

注2、・左側に事業開始年月日右側に事業完了年月日を記入。現在事業中のものは認可を受けた事業期間を記入する。

事業に着手されていないものは記入しない。また、計画決定時に既に完成しているものについては事業期間は記入せずその旨を備考欄に記入する。

・区間・区域別に事業化されているものは、区間、区域別の事業期間を記入し、備考欄に区間区域を記入する。