

質問回答書

発注機関名	長野県総務部財産活用課	公 告 日	令和5年4月3日
発注件名	長野県庁舎(本館、議会棟、議会増築棟及び西庁舎)で使用する電気の部分需給		
質問・回答	質問 (提出日: 令和5年4月6日)	回答 (回答日: 令和5年4月7日)	
	<p>1 予備線も本線と同じ変電所からの供給ということで宜しいでしょうか。</p> <p>2 力率は99%として入札金額を算定するということが宜しいでしょうか。</p> <p>3 中部電力ミライズ株式会社の基本契約要綱(特別高圧)が2023年4月1日から変更になりましたが、落札後の実運用は最新の基本契約要綱(特別高圧)の内容を適用するということが宜しいでしょうか。</p> <p>4 弊社は料金単価に内税を採用しているため、入札金額の算定は外税、落札した場合の契約、請求は内税とさせて頂くことは可能でしょうか。</p> <p>5 契約書案第7条(契約単価等の変更)は具体的にどのような状況を想定しているのでしょうか。</p>	<p>1 予備線は本線と同じ変電所から供給されます。</p> <p>2 力率は99%として入札金額を算定してください。入札金額の算定に当たっては、公告に添付した入札内訳書を用い、基本料金単価、電力量料金単価及び予備線基本料金単価以外の数値や数式は変更しないでください。</p> <p>3 仕様書及び契約書(案)に定めのない事項は、最新の基本契約要綱(特別高圧)の内容を適用します。</p> <p>4 契約(請求)を内税とすることは可能ですが、入札書に記載された単価に100分の110を乗じた単価が契約(請求)する単価となります。</p> <p>5 中部電力ミライズ株式会社が公表している料金表(特別高圧電力)中、第2種プランB(標準電圧20,000ボルトまたは30,000ボルトで供給を受ける場合)の基本料金又は電力量料金の改定が実施されたとき等を想定しています。ただし、双方が協議し合意に至らない場合には変更しません。</p>	