

意見回答書

作成日 R6年 7月 7日

太陽光発電施設の設置予定場所	塩尻市大字柿沢字前林217-1
----------------	-----------------

意見 (質問・要望)	陳述者・提出者	回答
土側溝の量はどのように決めているのですか。	説明会参加者	雨水計算を用いて計算しております。
昨今は、想定外の雨量があります。その対策は？	同上	雨水計算より、1.5倍以上の大きさにしております。
2倍以上にしていだけないのですか？	同上	できるだけそのようにするよう、検討いたします。
パネルを貼ると周辺の温度が上がると聞いたのですが、本当ですか？	同上	感覚的な話で申し訳ないですが、確かに木よりは上がるかもしれません。
銅線の盗難が多いと聞きます。防犯対策は大丈夫ですか？	同上	図面にあります通り、設備の周囲をフェンスで囲みます。また、防犯カメラを設置予定です。
まだFITで事業するのでしょうか？	同上	この発電所はFITではなく、小売事業者さんへ売電するNon-FITです。
発電所設置後に売却する可能性はありますか？あるとするとどういう買い手さんですか？	同上	可能性はございます。現時点で売却先は決まっておりません。今までは、電力小売事業者さん、投資家さん、一般の企業さんが主です。
売却先が売却して、結局持ち主が不明にならないのですか？	同上	売却時に協定書を結び直しますし、区費の支払もあるため、不明となることは現時点では考えづらいです。また、入り口の看板も変更となります。
協定書はしっかりと作ってください。	同上	承知いたしました。
道が狭いので道路を壊さないようにお願いします。	同上	承知いたしました。くれぐれも気を付けます。
設置場所の完成予想図みたいなものがあるとわかりやすいのですが、可能ですか？ →次回お願い致します。	同上	現在のところ、弊社では厳しいです。他の場所の写真でもよろしければ付けられます。
獣害はありますか？	同上	弊社では現時点ありません。フェンスを飛び越えたような跡はありますが、設備自体への損害は今のところございません。
しっかりとしたフェンスですか？	同上	最終完了検査もあるので、しっかりとしたフェンスです。
隣地の木を誤って伐採しないように気を付けてください。以前、トラブルがあったので。	同上	承知いたしました。境界立ち合いを行い、トラブルないようにいたします。
雨水対策をしっかりし工事を行ってください。また、安全には十分配慮して工事を行ってください。	同上	承知いたしました。