

(参考様式) (第11条・第13条関係)

意見回答書

作成日 2025年 2月 6日

太陽光発電施設の設置予定場所	塩尻市大字北小野字相吉5050 他36筆
----------------	----------------------

意見 (質問・要望)	陳述者・提出者	回答
公園の芝生駐車場に営農型パネルを設置するということだが、水はけが悪いように思うが栽培に適しているのか	説明会時 質疑	専門家の指導の下、栽培箇所を選定しているため問題ないと考えています 排水等について問題が発生した場合、追加で排水路を設ける等適宜対応していきます
第1発電所のパネルの数と容量はどのくらいか	説明会時 質疑	公園の芝生駐車場エリアに1,533枚912.135kW日本庭園エリアに2,139枚1087.365kWの計画です
高圧受電設備はどこに置くのか 受電設備の大きさは	説明会時 質疑	日本庭園エリアへ設置します 受電設備は約3m×5mの大きさになります
排水について調整池へと説明があったが水利組合との調整はついているか	説明会時 質疑	後日水利組合と確認します →2/27に古田学相吉水利組合長と現地確認など調整、排水に関し問題ないことを確認しました
第1発電所芝生駐車場エリアの道路側の土側溝はどのくらいの大きさか 過去、別の太陽光設備で側溝が崩れて土砂が調整池へ流れ込んだことがあった そういうところも気を付けてほしい	説明会時 質疑	雨量計算の上、これから設計します →土側溝の高さは50cm、幅約2mで進める
設備設置で気温変化はどのくらいあるか	説明会時 質疑	基本的には変わらないと思います
冬の間の管理についてはどうするのか パネルは冬の間立てた方が良いのではないか	説明会時 質疑	全く無人になることはありません。動物も飼育しているためスタッフが常駐することになります。 発電設備についても遠隔アラート監視できるようになっています パネルを立てる機能を付けるとそこから破損していくため、今の状態で考えると立てない設計で考えている
遠隔アラートについては誰が受け取るのか	説明会時 質疑	イクト・静岡ガスエンジニアリング・ワールドインテックの3社常に監視できるようになっている
パネルは国内製か パネル1枚でどのくらい発電するのか	説明会時 質疑	日本ではほとんど作っていないため、海外製になります パネル1枚の発電量は約590Wです
調整池の土砂撤去についてはどう対応するか	説明会時 質疑	これまで同様の管理のうえ、必要に応じ都度対応する