

意見回答書

作成日2026年3月17日

太陽光発電施設の設置予定場所	塩尻市大字洗馬字太田339-39
----------------	------------------

意見 (質問・要望)	陳述者・提出者	回答
・ 生垣を追加する場所は？	説明会参加者	・ 住宅街に面した所に生垣用の苗を植えたいと思っています。
・ 増設後の出力は？	同上	・ 太陽光パネルで、23.58kW増えて252.06kW 又、発電出力は最大200kWで変わりません。
・ 生垣の管理は？ ・ 管理上何かあった場合は誰に連絡するのですか？	同上	・ 設備の管理と同様に事業者が行います。 ・ 経産省指定の看板をフェンスに掲示します。その中に連絡先が記入してありますので、連絡いただければ幸いです。
・ 発電する時や、送電する時の音は？	同上	・ 発電時のパワーコンディショナは、その設備から1m離れたところで最大51.7デシベル。 ・ 送電時のキュービクルは、その設備から1m離れたところで最大54.503デシベル。 ・ 上記騒音で日常の騒音に例えると、50デシベルは書店の店内の騒音になります。又、60デシベルは郵便局の窓口周辺となっており、今回の騒音はその中間の博物館の館内レベルとなります。
・ パワーコンディショナはファンを使用するものですか？	同上	・ ファンを使用する物もありますが、あえてファンを使用しないものを選択しています。