

意見回答書

作成日 R7年 9月 4日

太陽光発電施設の設置予定場所	埴科郡坂城町大字坂城字立石7521-1、7522
----------------	--------------------------

意見（質問・要望）	陳述者・提出者	回答
過去に他社が他の市町村で住民の同意を得ずに開発を行った事例があるが今回はどうですか？	説明会参加者	県と坂城町の条例に沿って住民説明会行っています。また区と協定を結びます。
台風が来た際パネルが飛散する事故は起きないですか？	同上	強度的にも図面に記載通り問題ありません。弊社実績で恐縮ですが今までパネルの飛散はありません。
パネルの寿命は何年ですか？	同上	メーカーの出力保証は30年です。
30年後はどうするのか？	同上	現状はパネルを張り替え太陽光発電を行う予定ですが、30年後の需要に合わせて変更する可能性があります。
メンテナンスの頻度を教えてください。	同上	月に一度行っております。
今後御社で土地を購入しそこに御社の施設を作るのですか？	同上	その通りです。
発電した電力は売電するのですか？	同上	その通りです。
何か問題が起きた時の保証はありますか？	同上	弊社で保険にはいってる為保証されます。
トレンチとは地面を素掘りするだけですか？	同上	その通りです。定期的にメンテナンスで土をかき出します。
地盤の調査をするだろうが、大雨の時はどうするのか？	同上	雨水計算により側溝の容積を算出しております。通常の雨量の1.3倍以上の計算でトレンチを掘り場内に浸透させます。