

佐久市布施百沢区太陽光施工に関する住民説明会議事録

説明会日時：令和 7 年 6 月 21 日（土曜日）19：00～

場 所：百沢区公民館

施工計画地：①佐久市布施 302-1・302-2 番

②佐久市布施 300-6・300-7 番

出席者様：百沢区区長様、役員様含む 13 名

説明者：株式会社グッドライフ

使用資料：施工概要（※別紙添付）

●施工概要を配布し太陽光施工計画を説明

説明内容：土地情報

ハザードについて

配置及び事業計画について

管理及びスケジュールについて

使用パネル及びパワコンについて

意見・質問	回答
最初にご説明いただいた箇所はほぼ水平で施工するにも良いのですが 2 か所目にご説明いただいた 2 筆のところにしましては急勾配ですが造成はどのようにされますか？	基本的に土を抄いたり盛ったりするのは危険を伴うと感じておりますので現状のまま使用できるように考え設計を致します。
道よりだいぶ高い所ですね？	設置するのは弊社の看板が立っておりますがその看板より更に 8～9m 後退してからの施工になります。 境界を測量した上で安全な配置が確保されるのかを確認し、また行政側から見ても安全と判断されてから施工になります。なので安全に使用できる面積が減ればパネルの枚数も減る可能性はございます。

盛ったり抄いたりはないということなので今の位置より低くなるということは無いですか？	はい。
では道路側、民地側の土留め土砂崩れが起きないように対策はどうお考えですか？	今の段階ではまだ調査などしていないので設計はできておりませんが浸透調査、地盤調査を完了させ設計ができたらご報告を致します。当然行政への報告もあわせて行います。
それら書類を提出し問題は解決したうえで施工になるわけですね？	はい。説明会が終わったからとどんどん進むという訳には行かないです。
よく問題になっている排水の件ですがこれは浸透で考えられているのでしょうか？	はい。
写真を見ると防水シートを貼っている画像が有りますが防水シートは吸水性が悪く雨水が流れてしまいその流れたものを浸透させる施設を道路までの間に設置するのか？浸透が間に合わなければ貯溜槽を付けるのか？またはオーバーフローしたものだけは外に出すのか？しかしこの敷地外には水路自体無く道路に流してしまう事になる。そうならない対策を取るのか？	防草シートの画像がたまたまありますが防草シートを付ける現場はほぼありません。ご指摘をいただいたように浸透せず水流れが変わってしまいクレームになるケースがある為推奨はいたしません。基本草刈りです。まず浸透試験を行いどの程度浸透力があるのかを確認します。そこで出たデータを元に何年確率の雨量という数値行政から指導された計算式に当てはめ浸透側溝の大きさ深さを決めます。基本はパネルのすぐ下に雨水の直接落下したものを浸透させる側溝を設置し土地傾斜の一番低い所に比較的余裕をもって大きな浸透側溝を設置致します。
そこをオーバーフローしたらどうしますか？	オーバーフローさせない設計を致しますが
それは無理でしょう？	

既設の設計では飲み込めないケースが多々あります。	それは太陽光が有っても無くてもということですね。 アレイ毎に側溝を設置する等しっかり設計することは大事です。
傾斜地だからよけいに水は流れるよね？	はい。ですから何か所かにわけて浸透させることになります。
計算結果、浸透試験結果、地盤調査結果は見せていただけますか？	はい。
それでも土砂等外に出してしまった場合はどうなりますか？	弊社で処理しきれない場合は業者を入れて処理を致します。
それを何回か繰り返すようであれば根本的な改善をしていただけますか？	はい。
実際この事業が進んだら工事の日程表、工程表はいただけるのか？	はい。皆さんにお渡し致します。
雨水の処理は浸透式と言われましたが他の方法は検討はされていませんか？…というのは今まで木があって雨が降っても一旦吸収してくれたが木を切った途端土手の方から道路に雨水が染み出てきている。それが冬だと道路が凍って危険で不便、なので浸透式以外で何か方法は無いのかと思ってます。雨やんでも当分は出てくる。	一旦持ち帰らせていただき後程お答えいたします。
安全に保たれる計画、設計をお願いします。	はい。あらためて計画、設計について皆様にご報告いたします。

※近隣住民様の意見を踏まえ②佐久市布施 300-6・300-7 番計画を計画中止、取りやめ

①佐久市布施 302-1・302-2 番計画の太陽光発電所建設を進ませていただく形になりました。

議事録記載者：株式会社グッドライフ