(参考様式) (第11条・第13条関係)

意見回答書

作成日 令和7年 5月 16日

太陽光発電施設の設置予定場所	東御市滋野乙1403, 1404
----------------	------------------

意見 (質問・要望)	陳述者・提出者	回答
太陽光やればやるほど再エネ賦課金が増えてきている	提出者	今回計画させていただいている事業はノンFITと言って固定価格買取制度 (FIT制度) を利用せずに発電した電力を自ら市場に販売し国からの補助を受けていないので再エネ賦課金は関係致しません
期間はどれくらい	提出者	30年を目処に考えておりますが期間を定めておりませんので事業としては長期的な継続を考えております
搬入路はどこから	提出者	北側の土地を一時転用で貸して頂き、そちらを進入路として考えております
電柱の場所は	提出者	敷地内に建柱致します
草刈りは	提出者	年6回のメンテナンスの際に春から秋にかけては適宜除草作業を行います
雨水の処理だけはちゃんとしたい	提出者	浸透試験を行い条例に沿った太陽光発電施設の設計を行います

<p>工事中の搬入路と管理用の 進入路は違うのか</p>	<p>提出者</p>	<p>工事中の搬入路に関しましては北側の土地を一時転用で使用するを考えております。 工事後の管理に関しましては赤線を使用致します</p>
<p>浸透池はどれだけの雨量に 耐えられるのか</p>	<p>提出者</p>	<p>県、各市町村の定める値に沿って設計を行い浸透施設を設置致します</p>
<p>近くにお墓があるのでお盆 の期間中は工事はどうする のか</p>	<p>提出者</p>	<p>お盆の期間中はお墓参りの方に迷惑がかからないよう、その期間中は工事を行わないように致します</p>