

意見回答書

太陽光発電施設の設置予定場所	長野県上田市新町字深町463
----------------	----------------

意見（質問・要望）	陳述者・提出者	回答
パネルの下は水田ではなく畑にするのでしょうか。	説明会参加者	地目は水田ですが、今のままだと水を入れられないで減反という形の大田栽培になると 思います。
昔セメントがあったが撤去されているのでしょうか。	説明会参加者	基本的には撤去している。入口に少し残っているが馬入れになり、トラクター等は入りやすい形になります。セメントが残っている場合は工事の際に重機を使用するので、それで撤去します。
フェンスは設置しないのでしょうか。	説明会参加者	フェンスがあると畔の草刈りが出来なくなってしまう。営農型では設置を省略できるということになっています。設備に容易に触れられないようにするため高さのある設計にします。
日照に合わせてパネルが動くのか。	説明会参加者	太陽を追いかけたり、作物の生育に光が必要な場合は農地に光を通す制御を行います。