

## 意見回答書

作成日 R7年 10月 28日

太陽光発電施設の設置予定場所	小県郡長和町和田字野多谷5094-10, 5094-5	
----------------	-----------------------------	--

意見(質問・要望)	陳述者・提出者	回答
地権者は誰?	説明会参加者	個人情報なので言えないのですが質問者が方御推察されている方です。
どうやってこの土地をみつけたのか?	同上	弊社でインターネットを活用し休有地を見つけた次第です。
水害の対応はどうなるのか、また他の発電所で起きたことはありますか?	同上	今まで水害が起きた事はありません、有事の際は緊急連絡先にご連絡いただければ上田から駆けつけます。
台風19号の際水路の水かさが増えたことがあります。大丈夫ですか?	同上	水路については現状のまま維持し手を加えません。
パネルの寿命は何年ですか?	同上	30年以上です。
30年後はどうするのか?	同上	現時点ではパネルを張り替え太陽光発電を行う予定ですが、事業を終了する場合は原状復旧致します。また、区と協定書を結び取り決めを設けております。
道路から離れた場所に設置しますか?	同上	その通りです。
町に申請はだしていますか?役場の許可を得ていますか?	同上	県と町の両方に申請しています。
発電所建設で景観が悪くなるのでは?	同上	地域の景観との調和を重視し、落ち着いた茶色のフェンスを使用しています。
反射光の方角を教えてください	同上	南側に反射します。
反射光が心配です	同上	現在主流となっている太陽光パネルは低反射の物が採用されております。住宅屋根に設置されているパネルをご覧いただいても眩しさを感じることはないと思います。
ニュースを見た際総裁選では太陽光発電反対していた、世間の意見とは逆行しているのでは?	同上	総裁選の件はメガソーラーについてで、弊社で行うのは低圧の発電所になります。

今後御社で作った発電所は他社に売却することはありますか？また、海外資本への売却の可能性はありますか？	同上	他社に売却することがありますが、海外資本へ売却の可能性は低いです。その理由として海外投資家の多くは規模の大きいメガソーラー案件を優先的対象としている為です。
転売先も太陽光発電を行いますか	同上	その通りです。
発電所設置後の地目を教えてください？	同上	雑種地になります。
トレンチとは地面を素掘りするだけですか？	同上	その通りです。定期的にメンテナンスで土をかき出します。
大雨の時はどうするのか？	同上	雨水計算により側溝の容積を算出しております。通常の雨量の1.3倍以上の計算でトレンチを掘り場内に浸透させます。
トレンチの深さが80cmだと隣接している水路よりふかくなるのでは？	同上	ならないと思います。
予定地①②の面積を教えてください	同上	①が1324m <sup>2</sup> ②が2234m <sup>2</sup> になります。事業面積については①と②共に1000m <sup>2</sup> くらいになります。
地権者から購入した土地は予定地①②だけですか？	同上	別の場所も購入していますが、青地の農地の為現時点では、具体的な用途は未定です。