

(参考様式) (第11条・第13条関係)

意見回答書

作成日 2026年 8月 27日

太陽光発電施設の設置予定場所	長野県東御市八重原字白水平816-46
----------------	---------------------

意見（質問・要望）	陳述者・提出者	回答
日東ボタンが当初工場を建設する際に、日東ボタン以外の事業者が土地を使用する事に対して当初なにか協定等は交わしたのか？ 例えば、事業以外には使わないなどの縛りがなかったのか？	参加者	㈱日東ボタンと東御市役所に確認したところ特に無いとの回答だった。
設備トラブル時は、だれが責任を負うのか？	参加者	保守の責任者としては三菱HCキャピタルエナジー株式会社。
積立に関して、10年経過後から内部積み立てをされるとして、開示予定はあるのか？ 三菱から出るのか？	参加者	開示する予定はなく、内部留保となる。三菱から出る。
説明会資料に樹木の伐採 200 トンとあるが、正確に何本切る予定か？	参加者	60本程度
仮にこの事業を受け入れた場合、安全管理などを含めた協定を結びたいのだが、区と協定を結ぶ相手は誰になるのか？	参加者	三菱HCキャピタルエナジー株式会社

事業者との協定を結ぶ際、住民の立ち合いを認めるや、問題等があれば住民としての意見を述べる事が可能といった内容を協定書に盛り込む用意や予定はあるのか。	参加者	どういった場合に立会いを求めるか事前に定義するのは難しいが、事業期間中に大きなトラブルがあった場合は、お声がけさせていただく。立ち合いについては問題ない。
区内他事業者も協力金という形で年間 5 万円支払ってもらっているが、対応は可能か。	参加者	話は伺っているので検討していく。
どういった経緯で事業地に選んだのか？どこから斡旋があったのか？	参加者	日東ボタンさんに使わせてくださいと GPSS ホールディングス株式会社からお願いしたことがきっかけ。
昨今、盗難被害による話をよく聞くので、泥棒がやってきたりすることで町の治安が悪くなるのが近隣住民として心配。	参加者	銅線はなるべく使わずアルミを使ったものにしたたり、物理的に盗んでも意味のないもの、精神的に盗みにくくするといった対応や防犯の工夫、対策をする。
造成するときに土を敷くというのはパネルの下、という意味か？ その際に敷いた土が流れないように処置は当然するとして斜面なので例えばシートなどを敷かなくていいのか？	参加者	発生土はパネルの下に敷き均しをする。その際、土砂が場外に流出しないようキャタピラにて転圧を行う。 防草シートの設置は計画していない。 パネルの下に土を敷く。その際の処理ももちろんするが基本は土のまま。
土のままだと雑草がひどくなるのではないかと？薬などを撒く予定はあるのか？	参加者	年に 2 回の草刈りを業者に頼んで行う予定。 薬を撒く予定はない。無害な薬など、そういったものがあれば使うかもしれないが、あくまで現時点では刈るという形で考えている。
太陽光の延長更新の際に、まったく別事業として更新する予定はあるのか？	参加者	別事業の予定はない。あくまで太陽光の延長。

道路沿いの樹木は残置されとのことだが、植樹について言及がない。景観のためにも新たな植樹を要望する。	参加者	道路沿いに植樹を行う方針（レッドロビン幼木150本程度）
---	-----	------------------------------